पत्रांकः 610/12-09-2025

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **Himalayan Public School Village Bamanheri Tehsil Sadar Distt. Muzaffarnagar up. 251001** के भवन का स्थलीय निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 12.09.2025 को किया गया। विषयक स्कूल नैशनल बिल्डिंग कोड–2016 के मानकों के अनुरूप है।

12-9-25
सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
मुजफ्फरनगर

Principal
Himalayan Public School
Roorkee Road, Muzaffarnagar

Manager
Himalayan Public School
Roorkee Road Muzaffarnagar

संलग्नकः चैकलिस्ट

Himalayan Public School

Village Bamanheri Tehsil Sadar Distt. Muzaffarnagar

क्र. सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	निरीक्षण आख्या
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
3.	क्या भवन एक मंजिल से ऊँचा है?	एक मंजिला है
4.	क्या हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 क्षेत्रफल 0.4 हैक्टेयर (4000 वर्गमी0) है?	नहीं
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है अथवा नहीं?	नहीं
6.	क्या भवन की ओरिन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
7.	क्या मुख्य पहुंच मार्ग (approach Road) की चौडाई न्यूनतम 12 मी0 है?	नहीं
8.	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
9.	क्या भवन की दीवारें ईंट व पत्थर की सीमेंट मसाले से बनी हैं?	हाँ
10.	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है?	नहीं
11.	क्या कक्षों की छतों की ऊंचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है।	हाँ
12.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वारा (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 4.5 मी0 एवं ऊंचाई 4.5 मी0 है?	हाँ

Principal
Himalayan Public School
Roorkee Road, Muzaffarnagar

Manager
Himalayan Public School
Roorkee Road Muz...

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
मुजफ्फरनगर

13.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है?	हाँ
14.	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
15.	क्या कक्षा में दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी0 ऊंचाई 2.0 मी0) है?	हाँ
16.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊंचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1200 मिमी0, ट्रेड 210 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है?	हाँ
17.	क्या भवन के कोरीडोर की ऊंचाई न्यूनतम 2400 मिमी0 है?	हाँ
18.	क्या भवन के कक्षों के जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी0 है?	हाँ
19.	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन में स्थित है?	हाँ
20.	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नहीं
21.	क्या भवन की आन्तरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया?	नहीं
22.	क्या भवन की छत पर पानी की टंकी है?	हाँ
23.	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ
24.	क्या सक्षम अधिकारी से भवन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है या नहीं?	हाँ
25.	क्या दस वर्ष के उपरान्त भवन निरीक्षण की पुनः आवश्यकता है अथवा नहीं	हाँ

Principal
Himalayan Public School
Roorkee Road, Muzaffarnagar

Manager
Himalayan Public School
Roorkee Road Muzaffarnagar

सहायक अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
मुजफ्फरनगर